

## Prüfbericht für Probe: 2012031513

Auftraggeber **Gemeindewerke** Kunden-Nr. **110** Ihr Auftrag Nr. **1999010121** von / bis **01.01.1999** Fertigstellung am **15.03.2012**

**Haar GmbH**

Entnahmestelle Fremdanlagen, Gemeinde Haar, Sophienstr.  
 Probenbezeichnung Trinkwasser LfWW-Nr. 1230018444452  
 Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum 13.03.2012 Entnahmezeit 08:30  
 Probenehmer(in) STRASSER Probeneingang 13.03.2012 Eingangszeit

Erläuterung von Verletzungen Richtwert  Grenzwert

Mikrobiologische Kenngrößen					
Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Vorschrift
M	Koloniezahl 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV 1990
M	Koloniezahl 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV 1990
M	Coliforme Bakterien in 100 ml	KBE/100ml	0	0	Quanti-Tray®
M	Escherichia Coli in 100 ml	KBE/100ml	0	0	Quanti-Tray®

Physikalisch-chemische Kenngrößen <small>(Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht berücksichtigt.)</small>					
Kennung	Untersuchungsparameter	Einheit	Meßwert	Grenzwert	Vorschrift
A	Lufttemp. bei Probenahme	°C	6		
A	Wetter am Probenahmetag	-	trocken		
A	Färbung visuell vor Ort	-	farblos		
A	Trübung visuell vor Ort	-	klar		
A	Geruch vor Ort	-	ohne		DIN 38403 B1
A	Geschmack	-	ohne		DIN 38403 B1
A	Wassertemperatur	°C	6,9		DIN 38404 C4
A	pH-Wert bei Probenahme		7,38	6,5   9,5	DIN 38404 C5
A	elekt. Leitfähigkeit (25°C) v. Ort	µS/cm	622	2790	DIN 38404 C8
C	Ammonium NH4 (mg/l)	mg/l	<0,05	0,5	DIN 38406 E5-1
C	Nitrat NO3 (IC)	mg/l	14,9	50	DIN 38405 D19